

«Ақмола облысы білім басқармасының Ақкөл ауданы бойынша білім бөлімінің Қына ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

КГУ «Общеобразовательная школа села Кына отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области»

020114 Қына ауылы, Болашақ көшесі 11
жұм. тел, факс 8(71638)3-42-30

020114 с. Кына, ул. Болашақ 11
раб. тел. факс 8(71638)3-42-30

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
АҚКӨЛ АУДАНЫ БОЙЫНША
БІЛІМ БӨЛІМІ ҚЫНА
АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 41

« 15 » 05 20 24 ж.

**Начальнику ОЧС Аккольского района
Абишеву А.Т.**

На Ваше предписание №22 от 19.04.2024 года КГУ «Общеобразовательная школа села Кына отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области», расположенного по адресу: Аккольский район, село Кына, ул.Болашақ, зд.11 сообщает, что указанные нарушения были устранены.

Приложение: фото прилагаются.

Директор



Зейб Е.В.

Информация о проведенных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в результате профилактического контроля в КГУ «Общеобразовательная школа села Кына отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области»

В результате профилактического контроля ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», на основании акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта контроля и надзора в КГУ «Общеобразовательная школа села Кына отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области» было выявлено 7 нарушений, а именно:

1) **Нарушение:** в здании школы на двери чердачного помещения не вывешена информация о месте хранения ключей.

Информация об устранении: около дверей чердачного помещения вывешена информация о месте хранения ключей.



2) **Нарушение:** в библиотеке школы недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушитель).

Информация об устранении: библиотека оснащена необходимым количеством огнетушителей.



3) **Нарушение:** в спортивном зале дверь эвакуационного выхода не оборудована запором, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа.

Информация об устранении: дверь эвакуационного выхода в спортивном зале оборудована запором. Обеспечена возможность свободного открывания без ключа.



4) **Нарушение:** на 1 этаже главного входа световой знак «Выход» с автономным питанием и от электросети, используемый на путях эвакуации, находится с не выключенной световой индикацией.

Информация об устранении: неисправность светового знака «Выход» устранена.




5) **Нарушение:** в кабинете казахского языка запретить эксплуатацию сетевого разветвителя (удлинитель) с неисправностями, которые могут привести к пожару.

Информация об устранении: в кабинете казахского языка сетевой разветвитель с неисправностями ликвидирован.

6) **Нарушение:** в уборной мини-центра допускается эксплуатация незакрепленной электророзетки, в кладовой мини-центра допускается эксплуатация светильника со снятым плафоном.

Информация об устранении: в уборной мини –центра электророзетка закреплена. В кладовой мини-центра светильник оборудован плафоном.



7) **Нарушение:** не произведен замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

Информация об устранении: произведен замер сопротивления проводов, кабелей и заземляющих устройств. Протокол прилагается.



Срок устранения нарушений, установленный в предписании – 07.06.2024 г.

Директор школы  Зейб Е.В.

